

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans chaque bassin dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par l'arrêté préfectoral du 1 août 2008 en vue d'affichage pour l'information du public. Vous pouvez retrouver ces résultats sur notre site Internet : <http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/Bilans-qualite-des-eaux.165848.0.html>

Etablissement : **0388 PISCINE INTERCOMMUNALE EMILE RANSON**

Date de la visite : 16/09/2016

Prélevé par : HARS KARINE

Laboratoire d'analyse agréé : Eurofins IPL - Nord

MADAME LE PRESIDENT
 COMMUNAUTE D'AGGLO DU CALAISIS
 76 boulevard Gambetta
 CS 40021
 62101 CALAIS CEDEX

Paramètres	Unités	Normes	GRAND BASSIN PISCINE RANSON CALAIS	PETIT BASSIN PISCINE RANSON
			00187541	00187540
Coliformes totaux	n/100mL	<10	0	0
Escherichia coli	n/100mL	0	0	0
Staph. pathogènes	n/100mL	0	0	0
Germes à 36°C	n/mL	<100	7,00	0
Pseudomonas aeruginosa	n/100mL	0	0	0
Température	°C		27,60	27,50
Carbone organique total	mg/L C		2,30	3,70
Chlorures	mg/L		136,00	232,00
Transparence	qualit.	0 = conforme	0	0
Turbidité	NFU		0,30	0,19
Chlore combiné	mg/LCl2	<ou=0,6	0,15	0,53
Chlore libre	mg/LCl2		1,64	2,04
Chlore libre actif	mg/LCl2	0,4 à 1,4	0,48	0,93
Chlore total	mg/LCl2		1,79	2,57
pH	unitépH	6,9 à 7,7	7,80	7,50
conformité micro biologique			<i>oui</i>	<i>oui</i>
conformité physico -chimique			<i>non</i>	<i>oui</i>

Conclusion sanitaire :


Eau conforme aux normes microbiologiques en vigueur mais non conforme pour les paramètres physico-chimiques réglementaires.

Dépassement de la valeur réglementaire pour le pH dans le grand bain.

Pédiluves messieurs et dames : respectivement 1,68 et 0,91 mg/L en chlore disponible.

LILLE, le 27 septembre 2016

**Pour la Préfète du Pas-de-Calais et par
 délégation,
 L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,**



Cécile NOLOT

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.