

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans chaque bassin dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par l'arrêté préfectoral du 1 août 2008 en vue d'affichage pour l'information du public. Vous pouvez retrouver ces résultats sur le site Internet suivant : <http://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do?methode=menu&idRegion=31>

Etablissement : **0370 PISCINE CALAIS ICEO**
 Date de la visite : **15/02/2017**
 Prélevé par : **WALCZAK JEREMY**
 Laboratoire d'analyse agréé : **L.D.A.R. de l'Aisne - Laon**

MADAME LE PRESIDENT
 COMMUNAUTE D'AGGLO CAP CALAISIS
 76 boulevard Gambetta
 CS 40021
 62101 CALAIS CEDEX

Paramètres	Unités	Normes	Numéro du prélèvement	BASSIN HYDROMASSANT ICEO	BASSIN LUDIQU INTERIEUR ICEO	BASSIN SPORTIF ICEO	JACUZZI ICEO
			00191053	00191049	00191047	00191054	
Unités	Unités	Unités	Résultats	Résultats	Résultats	Résultats	Résultats
Coliformes totaux	n/100mL	<10	0	0	0	0	0
Escherichia coli	n/100mL	0	0	0	0	0	0
Staph. pathogènes	n/100mL	0	0	0	0	0	0
Germes à 36°C	n/mL	<100	0	5,00	1	8,00	
Pseudomonas aeruginosa	n/100mL	0	0	0	0	0	
Température	°C		28,00	29,00	28,00	33,00	
Carbone organique total	mg/L C		4,72	2,74	2,72	2,02	
Chlorures	mg/L		101,00	141,00	151,00	36,00	
Transparence	qualit.	0 = conforme	0	0	0	0	
Turbidité	NFU		0	0	0	0	
Chlore combiné	mg/LCl2	<ou=0,6	0,33	0,44	0,58	0,40	
Chlore libre	mg/LCl2		1,27	1,22	0,89	1,68	
Chlore libre actif	mg/LCl2	0,4 à 1,4	0,90	0,84	0,63	1,24	
Chlore total	mg/LCl2		1,60	1,66	1,47	2,08	
pH	unité pH	6,9 à 7,7	7,00	7,10	7,00	6,90	
conformité micro biologique			<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	
conformité physico -chimique			<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	

Conclusion sanitaire :

Eau conforme aux normes microbiologiques et physico-chimiques en vigueur.

Pédiluve Cabines : 1,22 mg/L en chlore disponible.
 Pédiluve Groupes : 1,57 mg/L en chlore disponible.

LILLE, le 24 février 2017
**Pour la Préfète du Pas-de-Calais et par
 délégation,
 L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,**



Cécile NOLOT

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.