



- Le gain attendu en terme de charges rejetées par la station d'épuration, au milieu récepteur suite à la modification des normes de rejet, n'a pas été calculé pour le paramètre phosphore (page 21 du dossier) ;
- Le raccordement des installations sanitaires du Port de Calais (excepté la Capitainerie trop éloignée) sur le réseau d'assainissement urbain de la Communauté d'Agglomération constitue une opération prioritaire qui reste à mettre en œuvre.

Ceci étant dit, les services de l'Agence de l'Eau émettent un avis favorable à la régularisation administrative du système d'assainissement de « Calais Monod ».

Votre interlocuteur à l'Agence de l'Eau cité en contact reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur Départemental, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur Général



Bertrand GALTIER